Contrôle l'isolation par l'intérieur des combles aménagés Checklist Voici les différents points à vérifier lors de l'installation d'une isolation par l'intérieur des combles

Précautions avant les travaux

- Recevoir le diagnostic sur l'état de la charpente, de la couverture et de l'isolant le cas échéant.
- ☐ Valider les plans d'exécution avec l'entreprise (parement, distribution, ouvertures si modifiées).
- Préparer le chantier (protection du passage des ouvriers...).
- ☐ Archiver les attestations d'assurance du professionnel et son devis.

Points de contrôle de la mise en oeuvre

Travaux préparatoires

- ☐ Vérifier la dépose de l'ancien isolant et le traitement de l'étanchéité à l'eau de la couverture le cas échéant.
- Contrôler la conformité de l'isolant avec celui du devis et archiver les étiquettes des emballages (A).
- Vérifier l'absence de trace d'humidité sur l'isolant.

Pose de l'isolant

- ☐ Veiller à la conservation d'une lame d'air entre l'isolant et la sous face de la toiture
- ☐ Vérifier la pose en couche croisée de l'isolant ☐.
- ☐ Veiller à la planéité des fourrures ⓒ.
- Contrôler la pose côté intérieur de la membrane pare-vapeur sur le coté intérieur de l'isolant D et l'étanchéité à l'air avec l'usage d'un adhésif compatible avec la membrane .

Finitions

- Contrôler la présence du réseau électrique (points lumineux, alimentation de volets roulants) avant la pose des plaques de plâtre **F**.

Réception du chantier

- □ Etablir le PV de réception en se référant au devis et au plan d'exécution et noter les éventuelles réserves.
- Archiver toute la documentation (plans, notices, attestations d'assurance, PV de réception, devis et factures...).

Entretien et usages

- Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) par l'entreprise.
- Archiver toute la documentation (plans, notices, attestations d'assurance, PV de réception, devis et factures...).











